



Научно-производственное предприятие «ЭЛЕКТРОМАШ»

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С
ОДНОФАЗНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ С ЛИТОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ «КТПОЛ - 1,25/10 (6) - 0,22-У1»

Технический паспорт

1ЭМ100.001 ПС

г. Екатеринбург

Общие сведения об изделии

Подстанция мощностью 1,25 кВА предназначена для приема и преобразования электрической энергии однофазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10(6) кВ в напряжение 0,22 кВ и передачи ее однофазным потребителям.

Комплектность

№ п-п	Наименование и тип изделия	Количество комплектов	Заводской номер
1	Трансформатор ОЛ-1,25/10000(6000)	1	
2	Ограничитель перенапряжения ОПН-10(6) ТУ 3414-002-15207362-2003 ТУ	2	
3	Предохранитель – разъединитель ПКБ-10У1 ТУ 3414-010-15207362-2006	2	
4	Плавкая вставка	2	
5	Блок контроля и управления БКУ ШОЯИ468263.002 ТУ, АВМО468263.001 ТУ	1	
6	Опорный изолятор ИОРП-10	1	
7	Комплект метизов	1	
8	Опора для ОПН ЗЭМ 300.002	1	
9	Стойка ЗЭМ 300.001	1	
10	Опора под трансформатор ЗЭМ 200.002СБ	1	
11	Пластина крепления БКУ ЗЭМ 300.005	1	
12	Технический паспорт ГЭМ100.001 ПС	1	
13	Руководство по эксплуатации ГЭМ100.001 РЭ	1	

Данные приемо-сдаточных испытаний

п/п	Наименование параметра	Величина
1	Напряжение автоматического переключения регулировочных отводов вторичной обмотки трансформатора, В	198-231
2	Напряжение отключения электропитания нагрузки, В	Менее 198 Более 231
3	Время последующего включения нагрузки, мин.	1-2
4	Время отключения тока перегрузки в диапазоне 5,5-35 А, с	0,1
5	Резервирование питания нагрузки при неисправности блока БК	+

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует нормальную работу подстанции при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения составляет 1 год со дня приемки ОТК.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Все выявленные потребителем в течение гарантийного срока эксплуатации неисправности, произошедшие по вине изготовителя, устраняются бесплатно. Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время нахождения в гарантийном ремонте.

Адрес предприятия-изготовителя для письменного сообщения:

620102, г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 12-а, ООО «НПП «Электромаш»

тел. (343) 233-67-40.

Свидетельство о приемке

Комплектная трансформаторная подстанция с однофазным трансформатором

с литой изоляцией КТПОЛ-1,25/10(6)-0,22У1 номер _____ Изготовление 2014 года изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 3185-100-47661526-02. Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ Р – Сертификат соответствия № РОСС RU.АИ16.Н07760 от 03.12.2008.

Лицо, ответственное за приемку

[Подпись] _____
подпись фамилия

2014г. _____
дата МП

Сведения об упаковке и отгрузке:

Упаковку произвел:

[Подпись] _____
подпись фамилия

2014г. _____
дата МП

