



ООО <ЭНЕРГОСОЮЗ><sup>®</sup>

## ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНАЯ

### ПАСПОРТ

Настоящий паспорт распространяется, на штанги изолирующие оперативные ШИО-15, изготовленные в соответствии с ГОСТ 20494-90 и настоящим Паспортом.

Штанги предназначены для применения в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 15 кВ.

#### Технические характеристики

Напряжение	15 кВ.
Длина не менее, мм :	
Всего	1000
Рабочая	700
Рукоятка	300

На штангу наносится маркировка : предприятие изготовитель; сокращенное наименование ШИО-15; рабочее напряжение 15 кВ; XXX –дата проведения испытаний напряжением 45 кВ переменного тока частотой 50 Гц.

#### Указание мер безопасности

При эксплуатации штанги должны выполняться все меры безопасности, предусмотренные «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок» и «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». Запрещается

использовать штанги с истекшим сроком годности. При работе следует держаться ТОЛЬКО ЗА РУКОЯТКУ, касаться изолирующей части запрещается.

### Техническое обслуживание

Техническое обслуживание проводится в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», раздел 2.

### Правила транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение при температуре не ниже  $-40^{\circ}\text{C}$ , не выше  $+50^{\circ}\text{C}$ , относительная влажность воздуха на более 80%.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

### Гарантий изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента начала эксплуатации.

### Свидетельство о приемке

Штанга ШИО-15 №                          соответствует требованиям ГОСТ 20494-90 и настоящего Паспорта и признана годной к эксплуатации апрель 2007 г.

#### Изготовитель



ООО "ЭНЕРГОСОЮЗ"

191002, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 1

тел. 571-60-78, тел./ факс 312-26-20